

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

70 Food

Adresse : 12 Place des Phalempins, 59200 TOURCOING

Contact :

Ali Ayadi

Téléphone : 07 64 82 83 98

Client :

70 Food

12 Place des Phalempins
59200 TOURCOING

Technicien : Brocheton Vincent

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Équipements pris en charge :

Aérotherme

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00001045 du 17/11/2022.

Équipement sur place :

1 Hotte

1 Tourelle

Prérequis:

Pour mener à bien les opérations de dégraissage des hottes, il est demandé au client : de bien vouloir faire vidanger les friteuses avant les prestations, de laisser l'extraction en marche pendant au moins trois heures après notre intervention faute de quoi, la société Maintenance Entretien Aéraulique ne saurait engager sa responsabilité

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Protection des installations électriques, des sols, murs, équipements, et mobiliers à proximité
- Balisage de la zone de travail
- Consignation électrique par le client

Mise en propreté des hottes:

- Dépose partielle des faux plafond, le cas échéant
- Dépose des filtres et obturateurs pour nettoyage par trempage
- Grattage des graisses calcinée, le cas échéant
- Ouverture du caisson
- Nettoyage des moteurs

Caissons, escargots, tourelles

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

- Pulvérisation d'un dégraissant désinfectant sur les parois
- Rinçage de l'ensemble des parties traitées
- Aspiration des eaux usées
- Reprise des filtres et obturateurs nettoyés
- Reprise des faux plafond - le cas échéant -
- Application d'une protection alimentaire, spécial Inox
- Mise en service de l'extraction pour contrôle du bon fonctionnement au préalable

Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours
- Désinfectant alimentaire
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation
- Signature PVI

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

Ali Ayadi
Signature du client :



Brocheton Vincent
Signature du technicien :





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 23/08/2023
N° Dossier : DE00001045
Page : 3/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

