

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Résidence Beauvillé

Adresse : Boulevard de Beauvillé,80000 AMIENS

Contact :

Kévin PISCOU

Téléphone : 06 14 51 65 01

Technicien : Sousa Carlos

Client :

IDEX ENERGIES

Boulevard de Beauvillé

80000 AMIENS

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

CTA

Caissons VMC

Entretien CTA

Entretien des filtres

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00001113 du 29/12/2022.

Consignation électrique par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins (si nécessaire)

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers

- Balisage de la zone de travail

- Mise en sécurité

- Consignation

- Protection des sols, murs, équipements, mobilier

Dépose de la batterie de la centrale de compensation

Fourniture d'un moyen de levage grue de 50 Tonnes.

Fourniture et pose de la nouvelle batterie selon les cotes relevées

Remplacement du caisson bâtiment gauche

Dépose et demantèlement du caisson actuelle

Fourniture et pose d'un caisson d'extraction à pression constante, classe C4, type EDGE régulo 70 V monophasé

Fourniture et pose des accessoires de caisson :

Support anti-vibratile

inter de proximité

Manchette souples

Fourniture et pose des accessoires de raccordement (coude, chapeau, réduction)

Prestation électrique :

- Fourniture et pose d'un tableau électrique annexe

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

- Fourniture et pose d'un disjoncteur 10 A courbe D
- Branchement électrique depuis le câble existant (isolement de deux phase)

-

Remplacement de 2 manchettes souples sur le réseau d'extraction

Nota :

Dans le cas où la commande sera passé, la batterie sera déposé préalablement afin de confirmer les cotes de la notice de fabrication.

Remplacement du caisson bâtiment droite

Consignation électrique

Dépose et demantèlement du caisson actuelle

Fourniture et pose d'un caisson d'extraction à pression constante, classe C4, type EDGE régulo 70 V monophasé

Fourniture et pose des accessoires de caisson :

Support anti-vibratile

inter de proximité

Manchette souples

Fourniture et pose des accessoires de raccordement (coude, chapeau, réduction)

Prestation électrique :

- Fourniture et pose d'un tableau électrique annexe
- Fourniture et pose d'un disjoncteur 10 A courbe D
- Branchement électrique depuis le câble existant (isolement de deux phase)

-

Remplacement de 2 manchettes souples sur le réseau d'extraction

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

Entretien à faire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :

Ntntnt

A effectuer :

Ras

La mise en service a été effectuée

Kévin PISCOU

Signature du client :



Sousa Carlos

Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Avant





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 25/04/2023
N° Dossier : DE00001113
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Après

