

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Chantier :

Adresse : Rue de la Rouge Porte,59250 HALLUIN

Contact :

DALKIA

Téléphone :

Technicien : Pholsay Christina

Client :

DALKIA

Rue de la Rouge Porte

59250 HALLUIN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Caissons VMC

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation électrique à la charge de Dalkia
- Balisage de la zone de travail

1100 m3/h selon volume de la pièce

- Fourniture et pose caisson d'extraction BFSA 315, caisson extra plat, piquage en ligne Ø315, mono 230V - 50 Hz, 1.6A, 147W

- Fourniture et pose Variateur de tension électronique mono 230V MTY, intensité max. 2.5A, IP54, fusible de protection intégré, montage en applique, une entrée et une sortie 230V

- Fourniture et pose réseaux aéraulique d'extraction Ø315 (refoulement sur attente menuiserie, à la charge de la ville)

- Fourniture et pose grille de gaine simple déflexion à ailettes verticales mobiles, fixation par vis apparentes SPC-V 625x125mm, finition acier galvanisé

- Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 2A Courbe C

- Fourniture et pose câble d'alimentation électrique 3G1.5mm²

- Fourniture et pose goulotte de distribution 32x16mm blanc + couvercle

1100 m3/h selon volume de la pièce

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

Bon fonctionnement

Réception des travaux