

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

Alstom Crespin

Adresse : 1 Place des Ateliers,59154 CRESPIN

### Contact :

Mickael JUNG

Téléphone : 06 45 41 77 20

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

### Client :

ENGIE COFELY

1 Place des Ateliers

59154 CRESPIN

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

## Typologie

Neuf

## Description

BATIMENT 201

- Mise en sécurité

- Consignation

- Etude et plans

- Location de moyens de levage

- Location des machines pour le travail en hauteur

- Percement des murs

### Dépose

-Dépose / repose des menuiseries LT

- Dépose des CTA

- Dépose des réseaux aéraulique LT

- Dépose des réseaux aéraulique R+1

- Dépose des réseaux aéraulique RDC

- Dépose des bouches et diffuseurs RDC / R+1

- Dépose des gaines flexibles

- Location d'une benne pour évacuation des déchets

### Local Technique

- Fourniture et pose d'une CTA 9800 m3/h RHOSS ou équivalent (descriptif technique)

- Fourniture et pose des supports

- Fourniture et pose des alimentations électrique

- Fourniture et pose des éléments de régulation

- Fourniture et pose des raccords aéraulique

- Fourniture et pose du calorifuge en Kraft Alu ép 25mm

- Fourniture et pose des branchements hydraulique depuis existant

- Fourniture des registres de répartitions

- Fourniture et pose d'un clapet coupe feu Ø800

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

- Fourniture et pose de silencieux soufflage/ reprise

### R+1

Création de réseaux de fonction depuis l'existant (selon schéma/ croquis fournis)

- Ø800 40 mL

- Ø315 20mL

- Ø250 30 mL

- Ø200 45 mL

- Ø400 10mL

- Ø160 20 mL

- Ø125 60 mL

- Fourniture et pose d'un calorifuge 25mm sur les réseaux ajoutés

- Fourniture et pose des bouches

- Fourniture et pose des clapets coupe feu complémentaires

- Fourniture et pose des diffuseurs

- Fourniture et pose des flexibles isolés de raccordements

### RDC

- Création de réseau pour desservir les locaux non traités (voir croquis)

- Ø450 10mL

- Ø 250 30mL

- Ø125 30 mL

- Fourniture et pose des CCF 125

- Fourniture et pose du calorifuge

- Fourniture et pose des bouches

- Fourniture et pose des diffuseurs

- Fourniture et pose des flexibles isolés

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota : Hors dépose des tourelles

- hors lot

Hors ouverture et étanchéité LT pour le rejet

Pas de rajout de clapet coupe feu sur les réseaux existants

Pas de rajouts de calorifuges sur les réseaux existants

Pas de batterie thermodynamique de chiffré

LE remplacement des bouches existantes n'est pas prévu ( exemple sanitaire)

## Entretien

## Commentaire

Pas de commentaire

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :**



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 28/07/2023  
N° Dossier : DE00001442  
Page : 3/18

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Mickael JUNG  
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien  
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 28/07/2023  
N° Dossier : DE00001442  
Page : 4/18

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

