



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 21/08/2023
N° Dossier : DE00001494
Page : 1/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Stade couvert de lièvin

Adresse : Chem. des Manufactures,62800 LIEVIN

Contact :

Mustafa BITCH

Téléphone : 07 63 43 88 52

Technicien : Pholsay Christina

Client :

IDEX ENERGIES

Chem. des Manufactures

62800 LIEVIN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

CTA

Typologie

Réparation

Description

- Mise en sécurité
- Consignation
- Fourniture d'un ensemble de pièces en gaine rectangulaire afin d'aspirer l'air neuf au dessus de la toiture
1 trémie déporté, 1 coude vertical, 1 gaine ARM, 1 coude à l'horizontale , 1 sifflet anti-vibratile.

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

Pose d'une gaine

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée