

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

La Frite en Folie Somain

Adresse : 40 Bis Rue Suzane Lanoy,59490 SOMAIN

### Contact :

Maxime BILLOCHON

Téléphone : 06 07 46 93 09

Technicien : Canez Vincent

### Client :

BELFOR

40 Bis Rue Suzane Lanoy

59490 SOMAIN

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Hotte

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

## Typologie

Réparation

## Description

Transféré de : Devis N° DE00000949 du 27/09/2022.

### REPLACEMENT HOTTE EXTRACTION

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Balisage de la zone de travail

- Consignation électrique par vos soins

- Raccordement électrique sur existant, aucune modification électrique n'est comprise dans cette offre de prix.

Fourniture et pose d'une hotte type ATRIA :

Nbre de modules : 1 module de 3000mm

Nbre de filtres : 3 filtres à chocs

Nbre de plaques : 3 plaques d'obturation

Hauteur de visièrè : 500mm

Hauteur arrière : 500mm

Profondeur : 1100mm

Longueur : 3000mm

### CARACTERISTIQUES :

·Hotte ATRIA motorisée, fort cantonnement Adossée

·Équipée d'un moteur EC 9-9 basse consommation (commande déportée EVOLYS COOK PRO EC)

·Faces apparentes en Inox brossé EN-1.4301 (AISI 304), faces arrières et supérieure en galva

Fourniture et pose des accessoires :

Virole D355

Commande déportée ECOLYS Cook Pro EC



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 01/09/2023  
N° Dossier : DE00000949  
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

### Commentaire

Pas de commentaire

### Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

A effectuer : Travaux

Fixation nouvelle tige, fileté

La mise en service a été effectuée

Maxime BILLOCHON  
Signature du client :

Canez Vincent  
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 01/09/2023  
N° Dossier : DE00000949  
Page : 3/4

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

