



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 07/09/2023
N° Dossier : DE00001252
Page : 1/6

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Résidence St Maurice des Champs
Adresse : 41 Rue Pascal, 59000 LILLE

Contact :

Pierre MARCELLI
Téléphone : 06 45 79 66 31

Client :

ENGIE COFELY
41 Rue Pascal
59000 LILLE

Technicien : Sousa Carlos

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Caissons VMC

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Remplacement

Description

Prestation comprenant :

x Mise en sécurité de la zone de travail

x Consignation par vos soins

x Balisage de la zone de travail

x Déconnexion, dépose et évacuations du caisson VMC

x Fourniture et pose d'un caisson de ventilation SIRIUX X ECM 4000-V TRI

x Fourniture et pose manchette souple diam 560

x Fourniture et pose de raccord aéraulique sur existant (réduction conique, raccords femelle...)

x Fourniture et pose de plot antivibratiles BCA

Montant de la prestation :

Caractéristique technique du caisson :

x Caisson C4 400°/1/2H à pression constante

x Transmission directe

x TRI 400V 50Hz 2A 0.75kw

Finitions :

x Nettoyage des sols et alentours

x Essai de fonctionnement de l'installation

x Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature du PVI

Commentaire

Remplacement Caisson VMC, raccordement électrique, contrôle bon fonctionnement du caisson vue avec le client. On préconise un nettoyage et désinfection des réseaux aérauliques

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 07/09/2023
N° Dossier : DE00001252
Page : 2/6

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

A effectuer :

On préconise u nettoyage et désinfection des réseaux aérauliques

La mise en service a été effectuée

Pierre MARCELLI
Signature du client :

Sousa Carlos
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

