

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Rés. Collection

Adresse : Rue Maxence Van Der Meersch,59700

MARCQ EN BAROEUL

Contact :

Romain GRIMBERT

Téléphone :

Client :

RAMERY ENERGIE

Rue Maxence Van Der Meersch

59700 MARCQ EN BAROEUL

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Autre

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers

- Balisage de la zone de travail

Consignation électrique par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins (si nécessaire)

TEST Copprec en autocontrôle

Bâtiment A - 19 logements

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

'Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (19 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB de marque Anjos conformément à l'avis technique. (33 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB/WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (1 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (18 pièces)

Bâtiment B - 18 logements

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

'Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (18 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB de marque Anjos conformément à l'avis technique. (27 pièces)

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Fourniture et pose de bouches SDB/WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (3 pièces)
Fourniture et pose de bouches WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (15 pièces)

Entretien

Installation de bouche VMC plus rebouchages au map

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux


Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :

Finir de mètre les bouche

Romain GRIMBERT
Signature du client :



GAIOFATTO Sebastien
Signature du technicien :





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/09/2023
N° Dossier : DE00000525V0
Page : 3/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 18/09/2023
N° Dossier : DE00000525V0
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

