

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Rés. Collection

Adresse : Rue Maxence Van Der Meersch,59370

MONS EN BAROEUL

Contact :

Romain GRIMBERT

Téléphone :

Client :

RAMERY ENERGIE

Rue Maxence Van Der Meersch

59370 MONS EN BAROEUL

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention :

- Rédaction des autorisations
- Balisage de la zone
- Protection des installations
- Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

- Autre

Typologie

Neuf

Description

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers
- Balisage de la zone de travail
- Consignation électrique par vos soins
- Consignation hydraulique par vos soins (si nécessaire)
- TEST Copprec en autocontrôle
- Bâtiment A - 19 logements
- 'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique
- Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "
- Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique
- Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux
- Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.
- 'Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (19 pièces)
- Fourniture et pose de bouches SDB de marque Anjos conformément à l'avis technique. (33 pièces)
- Fourniture et pose de bouches SDB/WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (1 pièces)
- Fourniture et pose de bouches WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (18 pièces)
- Bâtiment B - 18 logements
- 'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique
- Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "
- Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique
- Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux
- Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.
- 'Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (18 pièces)
- Fourniture et pose de bouches SDB de marque Anjos conformément à l'avis technique. (27 pièces)



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 19/09/2023
N° Dossier : DE00000525V0
Page : 2/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Fourniture et pose de bouches SDB/WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (3 pièces)
Fourniture et pose de bouches WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (15 pièces)

Entretien

Pose de bouches d'extraction

Commentaire

Pose de bouche d'extraction dans tous les appartements, mise à part les bouches dans les salles de bain, tous retirés à la demande de l'architecte

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Romain GRIMBERT
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 19/09/2023
N° Dossier : DE00000525V0
Page : 3/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

