

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr

Chantier :

Adresse : 45 Avenue de la Marne, 59700 MARCQ EN BAROEUL  
Contact :

Romain LEBACQ  
Téléphone : 06 83 15 26 70

Client :

EIFFAGE ENERGIE SYSTEM - EES NORD  
45 Avenue de la Marne  
59700 MARCQ EN BAROEUL

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

**Descriptif des travaux réalisés**

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Caissons VMC

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

**Typologie**

Neuf

**Description**

Extraction Hotte Plonge 7007m3/h

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail
- Fourniture et pose caisson d'extraction à entraînement direct DFA 560 F400/120 1vitesse, I = 6.17A
- Fourniture et pose variateur de fréquence TRI-400V VFTT0300
- Fourniture et pose interrupteur de proximité cadencassable IPC10750
- Fourniture et pose pressostat différentiel pression 200 à 1000 Pa HUB0020
- Fourniture et pose commande déportée pour variateur de fréquence, boîtier plastique IP65, CDVF
- Fourniture et pose visière pare-pluie pour caisson DFA 560
- Fourniture et pose pièce de transformation rond/carré pour caisson DFA 560
- Fourniture et pose capot moteur pour caisson DFA 560
- Fourniture et pose manchette souple circulaire Ø630
- Fourniture et pose support antivibratile en caoutchouc 1000mm (la paire)
- Fourniture et pose gaine circulaire en acier galvanisé Ø355
- Fourniture et pose réduction conique centrée à joints Ø630-Ø355
- Fourniture et pose réduction conique centrée à joints Ø355-Ø315
- Fourniture et pose disjoncteur 3P+N - 10A - Courbe C
- Fourniture et pose câble 3G1mm<sup>2</sup> + tube IRL Ø16 pour la commande déporté du variateur de fréquence

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

Caisson 7007m3/h, vitesse d'air gaine Ø315 25m/s



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 25/09/2023  
N° Dossier : DE00001344  
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

## Commentaire

Pas de commentaire

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

Romain LEBACQ  
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

