

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Chantier :

Adresse : 1 Rue du Frenelet,59650 VILLENEUVE D
ASCQ
Contact :

Jeremy BRION
Téléphone :

Technicien : Canez Vincent

Client :

DUJARDIN CONSTRUCTION
1 Rue du Frenelet
59650 VILLENEUVE D ASCQ

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Climatisation

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

Concession CUPRA/SUZUKI Villeneuve D'Ascq

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Consignation

- Balisage de la zone de travail

SUZUKI / 5 Cassettes

x Fourniture et pose groupe DRV 2 tubes Mini-SMMSe Triphasé 10cv MCY-MHP1006HS8-E

x Fourniture et pose châssis support 2 mètres avec rehausse ajustable

x Fourniture et pose cassette 4-Voies DRV - 7.1/8kW MMU-UP0241HP-E

x Fourniture et pose sous face cassette 4-Voies 840x840mm RBC-U322PGP-E

x Fourniture et pose raccord Refnet systèmes 2T <6.4CV RBM-BY105E

x Fourniture et pose raccord Refnet systèmes 2T 6.4-14.2CV RBM-BY55E

x Fourniture et pose commande filaire simplifiée retro-éclairée RBC-AMSU52-ES

x Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée 25m 3/8

x Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée 25m 5/8

x Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée 25m 7/8

x Fourniture et pose d'un réseau d'évacuation des condensats

x Fourniture et pose câble d'intercommunication 4G1mm2 blindé

x Fourniture et pose câble alimentation électrique 5G4mm² DRV

x Fourniture et pose câble alimentation électrique 3G1.5mm² Cassette

Saut de page

x Fourniture et pose disjoncteur 3P+N 25A Courbe D

x Fourniture et pose module différentiel 3P+N 25A 30mA type AC

x Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 6A Courbe C

x Fourniture et pose coffret etanche 6 modules

x Fourniture et appoint de fluide frigorigène R410a (7 kg)

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

x Mise en service constructeur TOSHIBA

CUPRA / 3 Cassettes

x Fourniture et pose groupe DRV 2 tubes Mini-SMMSe Triphasé 10cv MCY-MHP1006HS8-E

x Fourniture et pose châssis support 2 mètres avec rehausse ajustable

x Fourniture et pose cassette 4-Voies DRV - 9.0/10kW MMU-UP0301HP-E

x Fourniture et pose sous face cassette 4-Voies 840x840mm RBC-U322PGP-E

x Fourniture et pose raccord Refnet systèmes 2T <6.4CV RBM-BY105E

x Fourniture et pose commande filaire simplifiée retro-éclairée RBC-AMSU52-ES

x Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée 25m 3/8

x Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée 25m 5/8

x Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée 25m 7/8

x Fourniture et pose d'un réseau d'évacuation des condensats

x Fourniture et pose câble d'intercommunication 4G1mm² blindé

x Fourniture et pose câble alimentation électrique 5G4mm² DRV

x Fourniture et pose câble alimentation électrique 3G1.5mm² Cassette

x Fourniture et pose disjoncteur 3P+N 25A Courbe D

x Fourniture et pose module différentiel 3P+N 25A 30mA type AC

x Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 6A Courbe C

x Fourniture et pose coffret étanche 6 modules

x Fourniture et appoint de fluide frigorigène R410a (4 kg)

x Mise en service constructeur TOSHIBA

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

x Grutage des DRV à la charge du client

x Alimentation électrique du coffret depuis TGBT à la charge du client

x Carottage et l'étanchéité de la toiture à la charge du client

x Mise à disposition par le client d'une nacelle pendant la durée des travaux

x Devis indissociable

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

Jeremy BRION

Signature du client :



Canez Vincent

Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

