

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

Lycée Charlotte Perriand

Adresse : Chateau du Bois,59242 GENECH

### Contact :

Mickael DUMAIRE

Téléphone :

Technicien : SURUT Maxime

### Client :

DELANNOY DEWAILLY

Chateau du Bois

59242 GENECH

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : non



Équipements pris en charge :



## Typologie

Remplacement

## Description

VOTRE NUMERO DE COMMANDE : ED23040002

Il s'agit de déposer la CTA située en toiture afin de réaliser l'étanchéité. Repose à l'identique.

### Etape 1

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation hydraulique et électrique par vos soins
- Déconnexion des gaines de ventilation
- Déconnexion hydraulique et électrique
- Identification par plan de la zone
- Dépose et stockage de la CTA et gaine dans les lieux de stockage fournis par vos soins
- Grutage - transport location (1jour)

### Etape 2

- Mise en place de structure support métallique conforme au DTU 80
- Création des nouveaux supports de gaines
- Mise en place de la CTA et des gaines
- Raccordement hydraulique + modification
- Calorifuge des tuyaux hydrauliques
- Raccordement électrique
- Grutage (2 jours)
- Pièces de transformations aéraulique

### VMC

- Dépose et évacuation des réseaux VMC
- Fourniture et pose des nouveaux supports : chaise + support de gaines
- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

## Commentaire

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Pas de commentaire


## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :**

Manque isolation des tuyaux

La mise en service a été effectuée

Mickael DUMAIRE  
Signature du client :



SURUT Maxime  
Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 27/09/2023  
N° Dossier : DE00001271V0  
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

