

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

Poste EDF

Adresse : ,62138 DOUVRIN

### Contact :

Jimmy BERRIER

Téléphone :

Technicien : SURUT Maxime

### Client :

EIFFAGE ENERGIE SYSTEM - EES NORD

62138 DOUVRIN

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Climatisation

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

## Typologie

Remplacement

## Description

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation à la charge du client
- Balisage de la zone de travail
- Récupération et recyclage du fluide frigorigène dans plafonnier existant
- Dépose et évacuation de l'unité extérieure, intérieure et liaison frigorifique
- Fourniture et pose unité extérieure Inverter DI 6.7/7.7kW - R32 - RAV-GM801ATP-E
- Fourniture et pose support mural 280kg 600x400mm
- Fourniture et pose plafonnier DI 7.1/8.0kW - R32 - RAV-HM801CTP-E
- Fourniture et pose commande filaire premium retro-éclairée - RBC-AMSU51-ES
- Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée M1 25ml Ø3/8
- Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée M1 25ml Ø5/8
- Fourniture et pose goulotte 110x70mm blanc
- Fourniture et pose interrupteur de proximité 3P 20A
- Fourniture et pose câble intercommunication UE/UI 4G1.5mm<sup>2</sup>
- Fourniture et pose câble communication télécommande 3G1.5mm<sup>2</sup> blindé
- Fourniture et pose goulotte moulure 32x16mm
- Mise en service
- Remise commercial (1.5%)

Saut de page

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

- Raccordement électrique sur attente client

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

x Alim Mono 230V - Section câble électrique 3G2.5mm<sup>2</sup> - Disjoncteur 1P+N 20A Courbe D (x2)

- Fonction Backup automatique

Dans une configuration de deux systèmes monosplits reliés à une même commande filaire, en cas de défaillance sur le système en cours de fonctionnement, le second système prend le relais immédiatement et de manière automatique

### Commentaire


Pas de commentaire

### Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

La mise en service a été effectuée

Jimmy BERRIER  
Signature du client :



SURUT Maxime  
Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

