



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 09/11/2023  
N° Dossier : DE00001776  
Page : 1/8

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr

Chantier :

TWENTY CAMPUS  
Adresse : 375 Rue Verte, 59170 CROIX

Contact :

0 0  
Téléphone : -

Technicien : SURUT Maxime

Client :

TWENTY CAMPUS  
375 Rue Verte  
59170 CROIX

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Non

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :

Caissons VMC

Entretien VMC

Dépoussiérage et désinfection du caisson d'extraction / soufflage

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

A effectuer :

Filtres et courroies à changer

0 0  
Signature du client :



SURUT Maxime  
Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Avant



Après



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Courroie endommagée

