



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 23/10/2023  
N° Dossier : DE00001703  
Page : 1/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

Lycée Charlotte Pierrand Genech

Adresse : Chateau du Bois,59242 GENECH

### Contact :

Pierre Alain Blondelle

Téléphone : 06 62 93 54 97

### Client :

IDEX ENERGIES

Chateau du Bois

59242 GENECH

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Caissons VMC

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

## Typologie

Neuf

## Description

- Mise en sécurité
- Consignation par vos soins
- Remplacement du caisson d'extraction par un BFSA i 250
- Mise en place d'un variateur pour conformité ERP
- Remplacement de la manchette et du sifflet
- Pose sur châssis existant
- Raccordement électrique sur existant
  
- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

## Commentaire

variateur donner au client

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

La mise en service a été effectuée



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 23/10/2023  
N° Dossier : DE00001703  
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Pierre Alain Blondelle  
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 23/10/2023  
N° Dossier : DE00001703  
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

