

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Chantier :

Centre des Impots Lille

Adresse : 175 Rue Gustave Delory,59000 LILLE

Contact :

Giovanni TASSART

Téléphone : 06 59 41 17 83

Technicien : Sousa Carlos

Client :

IDEX ENERGIES

175 Rue Gustave Delory

59000 LILLE

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

CTA

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

- Mise en sécurité
- Consignation
- Prestation grutage
- Contribution au blocage de la voie publique
- Fourniture et pose d'un caisson DOF560 4P TRI 15Kw
- Fourniture et pose des silent bloc
- Fourniture et pose des gaines de raccordement du réseau actuel
- Fourniture et pose d'un câble d'alimentation CR1 depuis l'armoire existante à proximité
- Fourniture et pose d'un disjoncteur TRI 32A
- Fourniture et pose d'un chemin de câble capoté en extérieur
- Fourniture et pose d'un câble pour commande déportée 5G1.5 + goulotte de finition si nécessaire
- Fourniture et pose d'un variateur de vitesse triphasé 3235
- Fourniture et pose d'un différentiel 300ma dans l'armoire électrique
- Fourniture et pose des accessoires moteur type : bac récupérateur de graisse, capot-moteur, isolation double peau; interrupteur de proximité.
- Mise en service
- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

Pose 2 Registres et remplacement disjoncteur 125A par 80A

Réception des travaux



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 31/10/2023
N° Dossier : DE00001771
Page : 2/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Cette réception est prononcée sans réserve

Giovanni TASSART
Signature du client :

Sousa Carlos
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 31/10/2023
N° Dossier : DE00001771
Page : 3/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

