

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

## Chantier :

Université de Villeneuve d'Ascq

Adresse : ,59650 VILLENEUVE D ASCQ

## Contact :

Christophe MOUCHON

Téléphone : 06 77 39 56 86

Technicien : SURUT Maxime

## Client :

DALKIA

59650 VILLENEUVE D ASCQ

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :

Autre

## Typologie

Remplacement

## Description

- Mise en sécurité
- Consignation par vos soins
- Fourniture et pose d'un RIDEAU D'AIR chaud 2,00m compact avec grille de soufflage batterie à eau chaude - régulation par télécommande manuelle
- Dim. mm (L x l x h) 2085x595x301- poids 75kg
- Raccordement hydraulique flexible
- Mise en service

A noter : Offre faite selon vos informations. La configuration est à confirmer avant intervention.

## Entretien

## Commentaire

Hydro OK

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :**

Panel de commande défectueux et thermostat ambiance manquant

La mise en service a été effectuée

Christophe MOUCHON  
Signature du client :

SURUT Maxime  
Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

