

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Chantier :

Baudin Chateauneuf

Adresse : 1 rue des Promenades cs 10011,59110 LA

MADELEINE

Contact :

Agostino Tolino

Téléphone : 0619813696

Client :

Baudin Chateauneuf

1 rue des Promenades cs 10011

59110 LA MADELEINE

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Autre

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Remplacement

Description

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers
- Balisage de la zone de travail

Consignation électrique par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins (si nécessaire)

Fourniture d'une grue pour la manutention de la CTA HS et de la nouvelle CTA

Déconnexion aéraulique de la centrale d'air

Modification du support pour la nouvelle centrale d'air

Fourniture et pose de la centrale de traitement d'air type RIS 2500 avec échangeur à plaques , flux superposé, avec batterie électrique de 9 KW.

Moteur EC, fonctionnement sur horloge, Débit 2400 M3/h à 200 PA

Fourniture et pose d'un boîtier de commande en lieu et place des variateurs actuel.

Fourniture et pose des accessoires de la centrale de traitement d'air (registre, moteur, dessus par pluie)

Fourniture et pose de 4 pièces d'adaptation rectangulaire/circulaire.

Réfection du calorifuge épaisseur 50 mm

Remplacement de 3 platines métalliques support terrasse

Adaptation électrique pour la commande déporter.

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Option : module pour communication par une passerelle internet.

Nota : Veuillez trouver que la puissance de la batterie électrique et de la CTA est bien disponible.



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 23/11/2023
N° Dossier : DE00000475V0
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Entretien

Panneau arrière de CTA

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Agostino Tolino
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 23/11/2023
N° Dossier : DE00000475V0
Page : 3/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 23/11/2023
N° Dossier : DE00000475V0
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

