

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

CH Avesnes sur Helpe

Adresse : route Haut Lieu,59440 AVESNES SUR

HELPE

Contact :

Ludovic LECART

Téléphone : 06 68 99 10 77

Client :

IDEX ENERGIES

route Haut Lieu

59440 AVESNES SUR HELPE

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : oui

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Caissons VMC

Typologie

Neuf

Description

Déplacement caisson du site Beauville au CH Avesnes

Prestations comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation par vos soins
- Balisage de la zone de travail
- Grutage du caisson
- Fourniture et pose de 2 tôles aluminium 1500 x 1500 mm
- Fourniture et pose de 2 piquages 90° Ø560
- Fourniture et pose de 2 flexibles Ø560

Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installtion
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Montant de la prestation :

Option / Caisson 22000m3/h :

- Grutage du caisson
- Fourniture et pose d'un caisson 22000m3/h CVV 450A HL 400V TRI 11KW
- Fourniture et pose d'un variateur de fréquence TRI 400V <11kw
- Fourniture et pose d'un interrupteur de proximité cadenassable
- Fourniture et pose d'un panneau virole Ø710 - Aspiration
- Fourniture et pose d'une réduction conique centrée Ø710 - Ø560
- Fourniture et pose d'une buse de refoulement horizontal acier galva
- Mise en service

Montant de la prestation :

Commentaire



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 23/11/2023
N° Dossier : DE00001231
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :

Reste à raccorder les flexibles

A effectuer : Devis

Reste à raccorder les flexibles

Ludovic LECART
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 23/11/2023
N° Dossier : DE00001231
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

