

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Ibis Centre Gare

Adresse : 29 avenue Saint-Venant, 59000 LILLE

Contact :

Jean-Claude PROVOOST

Téléphone : 06 15 55 52 38

Technicien : Sousa Carlos

Client :

IDEX ENERGIES

29 avenue Saint-Venant

59000 LILLE

**Descriptif des travaux réalisés**

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Caissons VMC

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

**Typologie**

Réparation

**Description**

Transféré de : Devis N° DE00000759 du 13/06/2022.

- Mise en sécurité de la zone
- Consignation par vos soins
- Balisage de la zone de travail

Démantèlement

- Démantèlement et évacuation du caisson d'extraction des chambres - y compris le support
- Démantèlement et évacuation du caisson d'extraction de cuisine - y compris le support et le caisson vide au refoulement
- Mise à nu du local (enlèvement de tout les réseaux d'extraction et de compensation)

Démantèlement de la centrale de compensation

Cuisine

- Fourniture + pose d'un caisson d'extraction de cuisine de type defumair ou équivalent modèle 14000, ainsi que les accessoires de pose
- Fourniture + pose d'un caisson de compensation de cuisine modèle Novatys Neo 8000 ou équivalent équipé d'une batterie à eau chaude de 120 [Kw]
- Raccordement de la batterie hydraulique depuis les attentes y compris le remplacement de la vanne trois voies
- Raccordement aéraulique depuis les appareils jusqu'aux descentes de gaines dans le local, peu de gaines en acier galvanisé
- Fourniture + pose d'un calorifuge type Kraft Alu épaisseur 25 mm sur le soufflage
- Fourniture + pose d'un calorifuge type coquille laine de roche avec pare-vapeur PVC sur la tuyauterie hydraulique modifié
- Fourniture + pose d'un variateur de vitesse type cuisinys ou équivalent avec commande déportée par potentiomètre installé en cuisine
- Branchement électrique depuis l'armoire existante
- Mise en service et réglage des appareils

Chambres

- Fourniture + pose d'un support pour accrocher le caisson

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

- Fourniture + pose d'un caisson d'extraction type Edge Regulo 100V, C4 pour l'extraction des chambres - moteur prévu à pression constante
- Raccordement aéraulique depuis la gaine descendante dans le local
- Branchement électrique depuis l'armoire existante dans le local
- Mise en service et réglages
- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation
- Signature du Pvi

### OPtion

Fourniture d'une extraction temporaire à l'aide du caisson en place ou du nouveau caisson à l'aide d'une gaine flexible reposé sur la grille de rejet de la porte ou de la ventilation si possible

Nota: Le démantèlement du caisson de compensation n'est pas prévu dans ce devis (inclus dans la prestation de notre partenaire)

### Commentaire

Modification du reseaux aéraulique caisson vmc chambres, pose du câble 5g coupe feu et mise en service

### Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

A effectuer :

Client absent

Jean-Claude PROVOOST  
Signature du client :



Sousa Carlos  
Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

