

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Ecole ESAAT Roubaix

Adresse : 539 Avenue des Nations,59100 ROUBAIX

Contact :

SANTERNE FLUIDE

Téléphone :

Technicien : Canez Vincent

Client :

SANTERNE FLUIDE

539 Avenue des Nations

59100 ROUBAIX

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Autre

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Remplacement

Description

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation électrique
- Balisage de la zone de travail
- Récupération et mise au recyclage fluide frigorigène R410a
- Dépose et évacuation de l'unité intérieure, extérieure, câble électrique et liaison frigorifique
- Percement / Carottage toiture + plancher R+2 Ø80
- Fourniture et pose cross étanchéité Ø80 + reprise étanchéité de la toiture (toiture derbigum)
- Fourniture et pose unité extérieure Inverter DI 3.6/4kW - R32 - RAV-GM401AP-E
- Fourniture et pose support au sol rubber 600mm
- Fourniture et pose mural DI 3.6/4kW - R32 - RAV-RM401KRTP-E
- Fourniture et pose commande filaire premium retro-éclairée - RBC-AMSU51-ES
- Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée M1 25ml Ø1/4-1/2
- Fourniture et pose goulotte artica blanc 80x60mm
- Fourniture et pose pompe de relevage - delta pack 80x60 Blanche 230V
- Fourniture et pose interrupteur de proximité 3P 20A
- Fourniture et pose disjoncteur différentiel 1P+N 16A 30mA
- Fourniture et pose câble alimentation électrique 3G2.5mm²
- Fourniture et pose câble intercommunication UE/UI 4G1.5mm²
- Fourniture et pose câble bus 2G1mm² blindé
- Fourniture et pose goulotte moulure 32x16mm
- Mise en service comprenant : Mise sous azote, Tirage au vide, essai, réglage et CERFA

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 05/01/2024
N° Dossier : DE00001754
Page : 2/11

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Entretien

Commentaire

Démantèlement de la clim plus préparation de la nouvelle manque percement toiture plus étanchéité plus raccordement

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

SANTERNE FLUIDE
Signature du client :

Canez Vincent
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

