

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Chantier :

Salle de sport Vinci

Adresse : 44-46 Rue Léonard de Vinci,59115 LEERS

Contact :

Client absent

Téléphone : 06 69 41 67 82

Technicien : Fernandes Jean

Client :

VILLE DE LEERS

44-46 Rue Léonard de Vinci

59115 LEERS

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

CTA

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Remplacement

Description

LOT N°2 - Remplacement de la Centrale de traitement d'air

Organisation, préparation de chantier et évacuation

1.1 Mise en sécurité, balisage de la zone de travaux.

1.2 Consignation électrique, hydraulique

1.3 Déconnexion électrique, hydraulique et aéraulique

1.4 Mise en place d'une grue

1.5 Démontage et évacuation de la CTA

Travaux de fourniture et pose de CTA

2.1 Chaises de supportage / par pied ou support

2.2 Centrale de traitement d'air

2.3 Commande murale déportée

2.4 Sonde de température ambiante

2.5 Kit électrovanne Aqua Pro, vanne 3 voies servo moteur 0-10v

2.6 Registre circulaire antigél motorisé 24v type RC4A 630

2.7 Kit manchette souple circulaire Ø630 M0 400° 2H

2.8 Sifflet grillagé circulaire Ø630 en acier galvanisé

Modification et raccordement

3.1 Modification et raccordement aéraulique

3.2 Modification et raccordement électrique

3.3 Modification hydraulique

3.4 Reprise du calorifuge

Divers

4.1 Essais, réglages et mise en service

Commentaire



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 31/08/2023
N° Dossier : DE00001024V0
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

mise en service de la CTA
contrôle du bon fonctionnement,
mise en place de la panel de commande en sous-station a la demande du client

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

Christophe CAPELLE
Signature du client :

Fernandes Jean
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 31/08/2023
N° Dossier : DE00001024V0
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

