

MODE OPERATOIRE EN SECURITE EE : MAINTENANCE ENTRETIEN AERAILIQUE

N° de commande :

Rédacteur

Nom :
Fonction :
Tél :

LIMA Christina
Assistante de Direction
03 20 10 81 80

Personne chargée de diriger l'opération

Nom :
Fonction :
Tél :

DELCOURT Julien - BIET Jonathan
techniciens
03 20 10 81 80

Entreprise responsable des travaux

Nom de la société :
Nombre d'intervenant :
Date et visa du responsable de
l'intervention présent sur site

ENGIE COFELY
2

Site/Secteur :
Lieu de l'intervention
Nature des travaux :

Heineken
Mons en Baroeul
Mise en propriété hottes et CTA

Durée prévisible de l'intervention :
Effectif maxi :

1 journée
2 personnes

Date - Indice de révision :

Sous-traitant

Nom de la société :
Nombre d'intervenant :
Date et visa du responsable de
l'intervention présent sur site

MEA
2

MAINTENANCE ENTRETIEN AERAILIQUE
445 BOULEVARD GAMBETTA 59200 TOURCOING
TEL : 03 20 10 81 80 / FAX : 03 20 10 81 80
CONTACT@MEA-AIR.FR / SIRET : 808208011 00011

MEA

Mode opératoire			Analyse des risques/ Mesures de prévention	
N°	Phases d'activité (Chronologique)	Moyens utilisés	Dangers	Risques
1	balisage de la zone	rubalise	Coactivité, passage de personnel	chute d'objets
2	Protéger l'environnement proche	bacha en polyane	degat sur le matériel client	casse ou altération
3	consignation électrique	matériel de consignation électrique	appareils sous tension	electrification
				mettre en place la bacha polyane avant le début des travaux
				consignation électrique par le client et récupération de l'attestation de consignation

MODE OPERATOIRE EN SECURITE EE : MAINTENANCE ENTRETIEN AERAILIQUE

N° de commande :

Rédacteur

Nom :
Fonction :
Tél :

LIMA Christina
Assistante de Direction
03 20 10 81 80

Personne chargée de diriger l'opération

Nom :
Fonction :
Tél :

DEL COURT Julien - BIET Jonathan
techniciens
03 20 10 81 80

Entreprse responsable des travaux

Nom de la société :
Nombre d'intervenant :
Date et visa du responsable de
l'intervention présent sur site

ENGIE COFELY
2

Site/Secteur :
Lieu de l'intervention
Nature des travaux :

Heineken
Mons en Baroeul
Mise en propre des hottes et CTA

Durée prévisible de l'intervention :
Effectif maxi :


1 journée
2 personnes

Date - Indice de révision :

Sous-traitant

Nom de la société :
Nombre d'intervenant :
Date et visa du responsable de
l'intervention présent sur site

MEA
2



Plan de prévention :

Mode opératoire			Analyse des risques/ Mesures de prévention		
N°	Phases d'activité (Chronologique)	Moyens utilisés	Dangers	Risques	Mesures préventives
4	accès aux parties hautes des hottes	utilisation d'une gazelle	travail sur gazelle	chute de hauteur	utilisation de gazelle conforme et vérifiée- travail à l'échelle proscrit
5	mise en place d'une solution dégraissante	pulvérisation d'un agent chimique dégraissant	utilisation "Moy Damp"	brûlures chimiques-inhalation des vapeurs	personnel formé- port de vêtements de travail adaptés aux risques chimiques- port de lunettes et d'un masque de protection et des gants
6	s'assurer de l'absence de résidus de produits chimiques - port des EPI	utilisation d'un nettoyeur vapeur	mise en œuvre d'un nettoyeur vapeur	brulures thermiques	port de gants et de vêtements de travail adaptés- personnel formé

MODE OPERATOIRE EN SECURITE EE : MAINTENANCE ENTRETIEN AERAILIQUE

N° de commande :

Rédacteur

Nom :

Fonction :

Tél :

LIMA Christina

Assistante de Direction

03 20 10 81 80

Personne chargée de diriger l'opération

Nom :

Fonction :

Tél :

DEL COURT Julien - BIET Jonathan

techniciens

03 20 10 81 80

Entreprise responsable des travaux

Nom de la société :

Nombre d'intervenant :

Date et visa du responsable de

l'intervention présent sur site

ENGIE COFELY

2

Plan de prévention :

Site/Secteur :

Lieu de l'intervention

Nature des travaux :

Heineken

Mons en Baroeul

Mise en propriété hottes et CTA

Durée prévisible de l'intervention :

Effectif maxi :

1 journée

2 personnes

Date - Indice de révision :

Sous-traitant

Nom de la société :

Nombre d'intervenant :

Date et visa du responsable de

l'intervention présent sur site

MEA

2



MAINTENANCE ENTRETIEN AERAILIQUE

445 BOULEVARD GAMBETTA 59200 TOURCOING

TEL : 03 20 10 81 80 / FAX : 03 20 65 18 59

CONTACT MEA - AIR FR / SIRET : 808208011 00011

Mode opératoire			Analyse des risques/ Mesures de prévention	
N°	Phases d'activité (Chronologique)	Moyens utilisés	Dangers	Risques
7	séchage des surfaces nettoyées	utilisation de chiffons, lingettes	exposition aux résidus des produits chimiques	brulures chimiques s'assurer de l'absence de résidus de produits chimiques - port des EPI
8	repli du chantier	déballage et nettoyage du chantier	Coactivité, passage de personnel	chute d'objets retrait du rubalise une fois le chantier totalement terminé
9	redaction fiche intervention			

MODE OPERATOIRE EN SECURITE EE : MAINTENANCE ENTRETIEN AERAILIQUE

N° de commande :

Rédacteur

Nom :
Fonction :
Tél :

LIMA Christina
Assistante de Direction
03 20 10 81 80

Personne chargée de diriger l'opération

Nom :
Fonction :
Tél :

DELCOURT Julien - BIET Jonathan
techniciens
03 20 10 81 80

Entreprise responsable des travaux

Nom de la société :
Nombre d'intervenant :
Date et visa du responsable de
l'intervention présent sur site

ENGIE COFELY
2

Site/Secteur :
Lieu de l'intervention
Nature des travaux :

Heineken
Mons en Baroeul
Mise en propriété halles et CTA

Durée prévisible de l'intervention :
Effectif maxi :

1 journée
2 personnes

Date - Indice de révision :

Sous-traitant

Nom de la société :
Nombre d'intervenant :
Date et visa du responsable de
l'intervention présent sur site

MEA
2



Plan de prévention :

Mode opératoire		Analyse des risques/ Mesures de prévention			
N°	Phases d'activité (Chronologique)	Moyens utilisés	Dangers	Risques	Mesures préventives
10					
11					
12					