

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

DELCROIX Benoit

Adresse : 210 Allée des Bergeronnettes,59242

GENECH

Contact :

Benoit DELCROIX

Téléphone :

Technicien : SURUT Maxime

Client :

DELCROIX Benoit

210 Allée des Bergeronnettes

59242 GENECH

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :



Autre

Typologie

Remplacement

Description

- Mise en sécurité

- Consignation

PAC AIR / EAU

- Démantèlement et dépose des équipements existants sauf la régulation du plancher chauffant.

- Fourniture et pose du groupe extérieur (sur dalle béton à la charge du client, type Therma V splitmono R32 d'une puissance de 9kW

- Fourniture et pose d'un module hydraulique intérieur type therma V split R32

- Fourniture et pose des liaisons frigorifique sous goulotte apparentes si nécessaire

- Fourniture et pose d'une bouteille de mélange 50L murale avec jaquette bleu 2x4 piq

- Fourniture et pose d'un support murale 3 accessoires, soupape, mano, purgeur

- Fourniture d'un vase d'expansion 12L

- Fourniture et pose d'un filtre DIRTMAG1

- Fourniture et pose d'un kit de dégazage BMEZ

- Fourniture et pose d'accessoires type vannes, tubes, réduction, colliers

- Fourniture et pose des alimentations électrique y compris les disjoncteurs

- Désembuage de l'installation

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

- Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude calypso split unité extérieur (pose sur dalle béton à la charge du client)

- Fourniture et pose d'un ballon split 250L

- Bride cosytouch pour connexion wifi

- Fourniture et pose des liaisons frigo

- Fourniture et pose d'un kit de sécurité

- Fourniture et pose d'un vase d'expansion

- Fourniture des accessoires de type vannes, tuyaux, réduction, collier

- Mise en service de la PAC

- Mise en service du Ballon

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 05/04/2024  
N° Dossier : DE00001965  
Page : 2/3

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Entretien

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

Benoit DELCROIX  
Signature du client :

SURUT Maxime  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

