



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 28/03/2024
N° Dossier : DE00002066
Page : 1/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Lycée Emile Zola

Adresse : Rue de la Baillerie,59150 WATTRELOS

Contact :

Julien QUARRE

Téléphone : 0607270337

Technicien : Sousa Carlos

Client :

IDEX ENERGIES

Rue de la Baillerie

59150 WATTRELOS

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Aérotherme

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Remplacement

Description

- Mise en sécurité
- Consignation
- Fourniture et pose d'une batterie CTA XCCA E 0860 T020 01 F25 E005 DN 32 DN 32 GSA
- Raccordement sur existant

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota : Une vidange devra être effectuée en amont de notre intervention par vos soins

Commentaire

Remplacement batterie

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Travaux

Ras

La mise en service a été effectuée



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 28/03/2024
N° Dossier : DE00002066
Page : 2/3

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Julien QUARRE
Signature du client :

Sousa Carlos
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

