


CREIL - Lot A ZAC Ec'Eau Port

MEA

 Fait	 A faire 	 Vérifié mais non fait
 En Attente	 Pensé fait ST	 Pensé fait entreprise

Emetteur(s) Architecte Rabot Dutilleul

Phase(s) Suivi d'exécution ST



Description

Attribué à

189 Remarque générale : Prévoir renvoi d'angle MEA pour la cordelette vmc quand cette dernière est située au dessus du miroir

● 189

02/04/2024

A faire

Remarque générale : Prévoir renvoi d'angle pour la cordelette vmc quand cette dernière est située au dessus du miroir

Position

CVC

Emetteur

Architecte

Phase


Suivi d'exécution ST


Rédacteur

Béranger FORTIN

Attribué à

MEA





Description	Attribué à
173 Il manque la cordelette sur la bouche vmc	MEA

173

02/04/2024

A faire

Il manque la cordelette sur la bouche vmc

Position

CVC

Emetteur

Architecte

Phase


Suivi d'exécution ST

Rédacteur

Béranger FORTIN

Attribué à

MEA





Description		Attribué à
130	calfeutrement entre les étages	MEA

130

04/03/2024

A faire

calfeutrement entre les étages

Position Sol Emetteur Rabot Dutilleul

Phase Suivi d'exécution ST Rédacteur Alexis PLAQUET

Attribué à MEA





Description		Attribué à
90	calfeutrement	MEA

● 90

A faire

calfeutrement

Position Plafond

Emetteur Rabet Dutilleul

Phase Suivi d'exécution ST

Rédacteur Alexis PLAQUET

Attribué à MEA

01/03/2024



©Kairnial - 2024

Page 8



	Description	Attribué à
93	modifier la gaine VMC	MEA



93

01/03/2024

A faire

modifier la gaine VMC

Position Technique

Emetteur Rabot Dutilleul

Phase Suivi d'exécution ST

Rédacteur Alexis PLAQUET

Attribué à MEA

