

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Mairie Lesquin

Adresse : 39 Rue Faidherbe, 59810 LESQUIN

Contact :

Timothée GODIN

Téléphone : 06 01 21 80 52

Technicien : Canez Vincent

Client :

DALKIA

39 Rue Faidherbe

59810 LESQUIN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Autre

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail
- Levage / Manutention du groupe extérieur en toiture R+1
- Fourniture et pose unité extérieure Inverter DI 14/16kW - R32 - RAV-GM1601ATP-E
- Fourniture et pose support mural 280kg Optibracket - Prof 600mm - Trav 1000mm - Haut 400mm
- Fourniture et pose interrupteur de proximité 3P 32A
- Fourniture et pose mural DI 7.1/8.0kW - R32 - RAV-HM801KRTP-E
- Fourniture et pose pompe de relevage - mini orange
- Fourniture et pose tube cristal Ø6mm (rejet des condensats en toiture)
- Fourniture et pose commande filaire premium retro-éclairée - RBC-AMSU51-ES
- Carottage / Percement Ø50mm
- Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée M1 25ml Ø3/8-5/8
- Fourniture et pose kit twin - RBC-TWP50E2
- Fourniture et pose goulotte blanche 80x60 en extérieure
- Fourniture et pose disjoncteur différentiel 1P+N 32A 30mA Type AC
- Fourniture et pose câble alimentation électrique 3G6mm²
- Fourniture et pose câble intercommunication UE/UI 4G1.5mm²
- Fourniture et pose câble communication commande filaire 3G1.5mm² blindé
- Mise en service

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Remise



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 03/06/2024
N° Dossier : DE00001836
Page : 2/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Entretien

Commentaire

Remplacement du câble électrique

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Timothée GODIN
Signature du client :

Canez Vincent
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique
www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

