

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

### Chantier :

COFIDIS

Adresse : 61 Av Halley,59650 VILLENEUVE D ASCQ

### Contact :

Hervé RIBERY

Téléphone : 06 87 23 40 92

### Client :

ENGIE COFELY

61 Av Halley

59650 VILLENEUVE D ASCQ

Technicien : GAIOFATTO Sebastien

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Caissons VMC

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

## Typologie

Neuf

## Description

Transféré de : Devis N° DE00002034 du 29/01/2024.

- Mise en sécurité

- Consignation

- Dépose du faux plafond par vos soins

- Luminaire à déplacer par vos soins

- Carottage sur toiture végétalisée

- Fourniture et pose d'une costière et crosse d'étanchéité

- Fourniture et pose d'une tourelle d'extraction type SIMOUN sur attente électrique

- Fourniture et pose d'un variateur mono

- Fourniture et pose de gaines acier galvanisé Ø250

- Fourniture et pose de Té Ø250

- Fourniture et pose de 3 fonds grillagés Ø160

- Fourniture et pose de 3 piquages 250/160

- Repose du faux plafond avec découpe pour le passage des gaines par nos soins.

- Finitions :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

A noter : Les alimentations électriques ne sont pas prévues. Merci de nous confirmer que le carottage peut être réalisé à l'endroit déterminé.

## Commentaire

Mise en place d un caisson Vmc o 200 et un réseau gaine o 250 avec 3 diffuseur grillagé

## Réception des travaux



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 18/07/2024  
N° Dossier : DE00002034  
Page : 2/9

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

**Cette réception est prononcée sans réserve**

A effectuer :

Mise en place d un caisson Vmc en o 200 ,d un réseau de gaine en o 250 et 3 diffuseur grillagé et en variateur de vitesse

La mise en service a été effectuée

Hervé RIBERY  
Signature du client :

GAIOFATTO Sebastien  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)





Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

