

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

ARKEMA Avelin

Adresse : 70 rue de Lille, 59710 AVELIN

Contact :

Naim BENAISSI

Téléphone : 06 85 32 59 27

Technicien : Pholsay Christina

Client :

IDEX ENERGIES

70 rue de Lille

59710 AVELIN

**Descriptif des travaux réalisés**

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

**Typologie**

Remplacement

**Description**

Transféré de : Devis N° DE00002406 du 10/06/2024.

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Consignation

- Balisage de la zone de travail

- Accueil Sécurité

- Transport + location d'une nacelle toucan 24m

- Mise à disposition d'une grue 30T

- Dépose et évacuation de la tourelle existante

- Fourniture et pose tourelle centrifuge Taille 500-4 utilisable ne zone 1 et 2 ATEX groupe IIC T4. Embase et turbine avec grilles de protection, aspiration et refoulement en acier galvanisé. Chapeau de toiture en acier galvanisé. Moteur ATEX CE Ex II2G EEx Triphasé 230/400V - IP 55 - 1.5kW - 4 Pôles - 1500Tr/Min. Poids 68kg ou équivalent

- Fourniture et pose d'une costière d'adaptation en acier galvanisé

- Fourniture et pose interrupteur de proximité ATEX TRI 3P

- Fourniture et pose disjoncteur 3P 6A Courbe C

- Fourniture et pose variateur de fréquence IP66 pilotage par signal 0-10V Type SENSEO DRIVE 1.5kW

- Fourniture et pose boîtier 2 positions marche/arrêt + potentiomètre. IP54

- Mise en service / Mesure de débit

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

Branchement électrique sur existant

Mise en place du variateur dans armoire électrique existante au RDC



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 09/08/2024  
N° Dossier : DE00002406  
Page : 2/5

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

## Entretien

TOURELLE ATEX

## Commentaire

ZONE LABO - INSTALLATION D'UNE TOURELLE ATEX  
JE VOUS PRECONISE UN DEPOUSSIERAGE DU RESEAU

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

La mise en service a été effectuée

Naim BENAISSI  
Signature du client :

Pholsay Christina  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

