

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

## Chantier :

Espace Linné

Adresse : Avenue Linné, 59100 ROUBAIX

## Contact :

Aurélien BARANOWSKI

Téléphone : 06 42 81 13 53

Technicien : SURUT Maxime

## Client :

VILLE DE ROUBAIX

Avenue Linné

59100 ROUBAIX

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :

Chaudière

## Typologie

Réparation

## Description

Transféré de : Devis N° DE00002293 du 16/04/2024.

EN CAVE

Hors BPU

Fourniture et pose de cuivre, ainsi que les raccords

Percement depuis la façade

Raccordement au compteur en façade

Contrôle par un organisme agréé

## Commentaire

Pas de commentaire


## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

La mise en service a été effectuée

Aurélien BARANOWSKI

Signature du client :




SURUT Maxime

Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

## Raccord pas serré



Maintenance Entretien Aéraulique  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

## Test pression 40mb



Maintenance Entretien Aéraulique  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

15 minutes après avec test mille bulles

