

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Chantier :

SCI Les Jardin de Tassigny - St André

Adresse : 37 Avenue De Lattre de Tassigny,59350 ST

ANDRE LEZ LILLE

Contact :

Nicolas GRIBOVAL

Téléphone :

Technicien : DELCOURT JULIEN

Client :

RAMERY ENERGIE

37 Avenue De Lattre de Tassigny

59350 ST ANDRE LEZ LILLE

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00001077 du 09/12/2022.

CODE CHANTIER : 873 039

N° ENREGISTREMENT ACT 02-00265

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers

- Balisage de la zone de travail

Consignation électrique par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins (si nécessaire)

TEST AQC A confirmer

Bâtiment A 36 Logements

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

'Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (36 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB/WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (14 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB de marque Anjos conformément à l'avis technique. (26 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (23 pièces)

Bâtiment B 35 Logements

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (35 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB/WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles (15 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB de marque Anjos conformément à l'avis technique. (20 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (20 pièces)

Fourniture et pose d'une bouche coupe feu 2 H diamètre 125 avec régulateur de débit

Bâtiment C1 42 Logements

Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (42 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB/WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette(29 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB de marque Anjos conformément à l'avis technique. (14 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette (14 pièces)

Fourniture et pose d'une bouche coupe feu 2 H diamètre 125 avec régulateur de débit

Bâtiment C2 22 Logements

Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C "

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

Fourniture des entrées d'air hygroréglable 37 DB. Conformément à l'étude acoustique

Fourniture et pose de bouches CUISINE de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (22 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB/WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette(22 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB de marque Anjos conformément à l'avis technique. (2 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette (2 pièces)

geste commercial

- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

il reste le RDC + R+1 appartement 114 . 115 . 116

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 14/10/2024
N° Dossier : DE00001077
Page : 3/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Nicolas GRIBOVAL
Signature du client :

DEL COURT JULIEN
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

