



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 13/11/2024  
N° Dossier : DE00001637V2  
Page : 1/1

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

VANDEMOORTELE SENEFFE SA

Adresse : Zone Industriel Zone C,7180 SENEFFE

### Contact :

Joffrey DECOT

Téléphone : +3264 31 05 61

Technicien : Pholsay Christina

### Client :

VANDEMOORTELE SENEFFE SA

Zone Industriel Zone C

7180 SENEFFE

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Hotte

## Entretien Hotte

Tourelle

Moteur

Conduit Aéraulique

Filtre

Obturateur

Grattage des graisses calcinée

Extraction Grasse

## Commentaire

je préconise un entretien tous les 6 mois  
nous avons constaté plusieurs défauts d'étanchéités  
plusieurs défauts de supportage

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :**

Joffrey DECOT  
Signature du client :

Pholsay Christina  
Signature du technicien :