

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

RAMERY ENERGIES

Adresse : Agence Thermic,59175 TEMPLEMARS

Contact :

Virginie VAN MULLEN

Téléphone : -

Client :

RAMERY ENERGIE

Agence Thermic

59175 TEMPLEMARS

Technicien : DELCOURT JULIEN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :

CTA

Climatisation

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00002161 du 11/03/2024.

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail

Climatisation

- Fourniture et pose groupe extérieur multi-split 5 sorties Monophasé Pf 8.8kW / Pc 10.1kW - MU5R30U42
- Fourniture et pose support mural 280kg 600x400mm
- Fourniture et pose interrupteur de proximité 3P 32A
- Fourniture et pose cassette 4 Voies 600x600 Pf 2.5kW Pc 3.2kW - CT09FNR0
- Fourniture et pose cassette 4 Voies 600x600 Pf 3.4kW Pc 4.1kW - CT12FNR0
- Fourniture et pose façade cassette 4 Voies 600x600 - PTQAGW0
- Fourniture et pose commande filaire blanche RS3 - PREMTB100
- Fourniture et pose câble de pontage fonction "Group Control" - PZCWRCG3
- Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée M1 multi-diamètre Ø1/4-3/8
- Fourniture et pose réseau de chemin en acier électrozinguée largeur 200mm hauteur 60mm
- Fourniture et pose réseau évacuation des condensats PVC Ø40-32
- Fourniture et pose câble de communication bus 3G1.5mm² blindé
- Fourniture et pose câble intercommunication UE-UI 4G1.5mm²
- Fourniture et pose câble alimentation électrique 3G6mm²
- Fourniture et pose disjoncteur différentiel 1P+N 32A Type AC
- Fourniture et appoint fluide frigorigène R410a (1kg)
- Mise en service

Ventilation Double Flux

- Fourniture et pose centrale double flux avec échangeur contre flux type Plate Box marque France Air
- Panneaux double peau isolés 30 mm M0. Installation intérieure avec accès par le dessous. Avec moteur basse consommation ECM. Avec une batterie électrique de post chauffage. Filtration F7 sur l'air neuf et M5 sur la reprise. Régulation Oxéo Touch³ intégrée : réglage des débits d'air (débit constant, pression constante, modulation des débits), surventilation

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

nocturne, régulation de température(sonde de reprise, sonde de soufflage ou sonde de la qualité d'air), gestion deuxième étage batterie externe (selon tableau de compatibilité), optimisation de la récupération d'énergie, délestage via contact externe, contrôle encrassement des filtres par pressostat électronique, programmation hebdomadaire (6 créneaux journaliers, 6 créneaux vacances) avec changement automatique des saisons, gestion maitre/ esclave possible sur simple flux, sécurités machines et mode incendie).

Communication GTC/GTB : Modbus RTU, TCP/IP et BACNET/IP en natif et webserveur intégré. Boîtier de commande déporté écran tactile couleur de 5 pouces et 10 m de câble inclus. Alimentation générale : Mono 230V - 18 par phase. 4 piquages circulaires 315mm.

Longueur (a) =1700 mm ; largeur (H) = 1402 mm ; hauteur (B)= 408mm. Poids=170 kg.

- Fourniture et pose registre air neuf + servomoteur
- Fourniture et pose sonde CO2 en gaine 0-1100ppm
- Fourniture et pose manchette souple circulaire Ø315
- Fourniture et pose gaine circulaire en acier galvanisé multi-diamètre Ø315-250-200-160
- Fourniture et pose accessoires de supportage type collier, rail mupro
- Fourniture et pose calorifuge par laine de roche Ep.25mm finition kraft Alu
- Fourniture et pose gaine flexible isolée phonique M0/M1 Ø160mm longueur 10ml
- Fourniture et pose diffuseur circulaire à cones réglables intégré sur dalle de faux-plafond Ø160mm, finition RAL 9016
- Fourniture et pose régulateur de débit en plastique Ø160mm, débit réglable entre 180 et 300m3/h, réglé à 225m3/h, emboîtement dans la gaine
- Fourniture et pose régulateur de débit en plastique Ø160mm, débit réglable entre 100 et 180m3/h, réglé à 150m3/h, emboîtement dans la gaine
- Fourniture et pose disjoncteur différentiel 1P+N 20A 30mA (CTA)
- Fourniture et pose câble alimentation électrique 3G6mm² (CTA)
- Mise en service / Réglage des débits

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

- Percement toiture pour rejet d'air et air neuf à la charge du client

Commentaire

tout fonctionne correctement

r.a.s

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

Virginie VAN MULLEN

Signature du client :



DEL COURT JULIEN

Signature du technicien :





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 17/11/2024
N° Dossier : DE00002161
Page : 3/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr


445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 17/11/2024
N° Dossier : DE00002161
Page : 5/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 17/11/2024
N° Dossier : DE00002161
Page : 6/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 17/11/2024
N° Dossier : DE00002161
Page : 9/9

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

