



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 18/02/2025  
N° Dossier : DE00000928  
Page : 1/1

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

Papillon Blanc HAUBOURDIN

Adresse : Foyer de Vie D. Lhermitte, 59320 HAUBOURDIN

### Contact :

Anne-Sophie DUVERLIE

Téléphone :

Technicien : D Kader

### Client :

Papillon Blanc

Foyer de Vie D. Lhermitte  
59320 HAUBOURDIN

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui



Équipements pris en charge :

Climatisation

CTA

## Entretien CTA

Entretien des filtres

Mise en propreté des centrales de traitement d'air (CTA)

## Entretien Climatisation

Nettoyage unité intérieure

Désinfection batterie et filtre

Nettoyage groupe extérieur

Contrôle étanchéité avec détecteur normalisé des raccords frigorifiques

Contrôle partie électricité (connexions, intensité ...)

Contrôle bon fonctionnement avec relevés températures, pressions, ...

## Commentaire

Sur l'installation des chambres nous avons trouvé de fuite de fluide de r410 il est préconisé récupérer le fluide faire une recherche de fuite à l'azote . À prévoir de repasser sur le site pour changer les filtres cta

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :**

Anne-Sophie DUVERLIE  
Signature du client :

D Kader  
Signature du technicien :