

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

### Chantier :

Olympia Lomme

Adresse : 26 rue Neuve,59160 LOMME

### Contact :

Guillaume verneuilh

Téléphone :

Technicien : DELCOURT JULIEN

### Client :

ENGIE COFELY

26 rue Neuve

59160 LOMME

## Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

Rédaction des autorisations

Autre

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

## Typologie

Remplacement

## Description

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers
- Balisage de la zone de travail
- Consignation électrique par vos soins
- Consignation hydraulique par vos soins ( si nécessaire)
- Démantèlement et dépose de la batterie existante
- Location d'une grue pour manutention
- Fourniture et pose d'une batterie électrique 800x500 54 Kw
- Remplacement des contacteurs
- Fourniture et pose d'un triac de puissance
- Fourniture et pose d'une sonde de gaine
- Fourniture et pose d'un pressostat d'air
- Remplacement deS transformation de raccordement
- Finitions :
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

## Entretien

Batterie de chauffe électrique

## Commentaire

La batterie a bien été remplacée

La mise en service ne peut se faire car en attente de disjoncteur 80 A



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 25/03/2025  
N° Dossier : DE00002661  
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :**

En attente du disjoncteur 80 ampères

La mise en service a été effectuée

Signature du client :

DELCOURT JULIEN  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

