

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

45 Lgts Marcq en baroeul basse pression

Adresse : Rue Braille,59700 MARCQ EN BAROEUL

Contact :

Antoine DETOUT

Téléphone :

Technicien : BOÏ MICKAEL

Client :

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

Rue Braille

59700 MARCQ EN BAROEUL

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

Rédaction des autorisations

Balisage de la zone

Protection des installations

Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

Autre

Typologie

Neuf

Description

Consignation électrique par vos soins

Consignation hydraulique par vos soins (si nécessaire)

- Mise en sécurité de la zone de travail (uniquement les protections individuels)

- Protection des sols, murs, équipements, mobiliers

- Balisage de la zone de travail

BAT A

Étude et plans

Nettoyage et entretien des conduits,

Fourniture et pose de plenum avec trappes de visite 300 x 100

Fourniture et pose d'un caisson type VTR EVO de chez VTI, basse pression et de ses supports

Fourniture et pose d'un reseaux horizontale de distribution aeraulique, section diam 400

Branchement électrique sur attente de l'extracteur uniquement

Fourniture et pose de colonnes montante pour SDB (percement au lot GO)

Fourniture des Entrées d'air

Fourniture et pose des bouches d'extraction et des plaques d'obturations

Edition d'un PVi et reception des travaux

BAT B

Étude et plans

Nettoyage et entretien des conduits,

Fourniture et pose de plenum avec trappes de visite 300 x 100

Fourniture et pose d'un caisson type VTR EVO de chez VTI, basse pression et de ses supports

Fourniture et pose d'un reseaux horizontale de distribution aeraulique, section diam 400

Branchement des alimentations des extracteur (fourniture des disjoncteur + cable au lot elec)

Fourniture et pose de colonnes montante pour SDB (percement au lot GO)

Fourniture des Entrées d'air

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Fourniture et pose des bouches d'extraction et des plaques d'obturations

Edition d'un PVi et reception des travaux

trainasse WC-Cellier jok air

Nota :

- Les percements des dalles sont au lot GO
- Les reprise D'étanchéité sont au lot Couv
- La pose des EA sont au lot menuiserie
- le detalonnage des portes sont au lot menuiserie
- la prise de rendez vous est à la gestion de Rabot dutilleul
- LA dépose des coiffes béton sont à la charge du lot GO
- Aucune peinture ne sera réalisé sur les réseaux extérieurs
- Les conduits defectueux ou deterioré seront chiffré en plus de ce devis
- Aucune fourniture et pose de voyant ou alarme n'est prevue au devis
- Encoffrement des soffits au lot platerie
- Alimentation des extracteurs au lot ELEC

Entretien

Pose de 8 plenums

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Antoine DETOUT
Signature du client :



BOÏ MICKAEL
Signature du technicien :





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 25/04/2025

N° Dossier : DE00002618

Page : 3/4





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 25/04/2025

N° Dossier : DE00002618

Page : 4/4

