



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 23/04/2025
N° Dossier : DE00002869
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Office UPCM

Adresse : 4 rue Anatole France, 59200 TOURCOING

Contact :

Johan SEBOUIA

Téléphone : 06 77 55 08 74

Technicien : D Kader

Client :

VILLE DE TOURCOING

4 rue Anatole France

59200 TOURCOING

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui



Équipements pris en charge :

☒ Évaporateur

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer :

Évaporateur changer évaporateur changer chambre froide négative mise en service OK prévoir les entretiens du groupe extérieur et changement changement pressostat basse pression sur le groupe extérieur installation de 2011 avec du gaz 404 bientôt il ne sera plus possible de charger le matériel en 404 et en plus le gaz est très coûteux prévoir un gros entretien sur les groupes extérieur

Johan SEBOUIA

Signature du client :

D Kader

Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 23/04/2025

N° Dossier : DE00002869

Page : 2/2

