

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-a-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@me-a-air.fr

Chantier :

ASCOTEL

Adresse : 7 rue Paul Langevin, 59650 VILLENEUVE D

ASCQ

Contact :

Rosetta palberger

Téléphone : 06 45 79 66 31

Client :

ENGIE COFELY

7 rue Paul Langevin

59650 VILLENEUVE D ASCQ

Technicien : DELCOURT JULIEN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :

Caissons VMC

Typologie

Remplacement

Description

Commande n° 4700238016

AUTO LIQUIDATION DE TVA SOUS TRAITANCE

Remplacement caisson d'extraction HUCE 30

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation électrique à la charge du client
- Balisage de la zone de travail
- Dépose et évacuation du caisson existant
- Fourniture et pose caisson C4 HUCF ECO PR
- * Caisson d'extraction C4 (agrée 400°C 1/2h catégorie)
- * Caisson réalisé en tôle d'acier galvanisé
- * Double aspiration horizontale et refoulement vertical
- * Interrupteur de proximité monté
- * Dépressostat monté, raccordé aérauliquement, réglé d'usine à 80Pa, non modifiable
- * Pression constante
- * Moteur triphasé
- Raccordement aéraulique et électrique sur existant

Montant de la prestation :

- Grutage du caisson en toiture

Montant du grutage :

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

- Raccordement électrique sur existant, aucune modification électrique n'est inclus au devis

Commentaire

Ras tout fonctionne correctement

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Travaux

R.a.s

La mise en service a été effectuée

Pierre MARCELLI
Signature du client :



DEL COURT JULIEN
Signature du technicien :





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 02/05/2025
N° Dossier : DE00002068
Page : 3/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr





Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 02/05/2025
N° Dossier : DE00002068
Page : 4/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

