



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 13/06/2025
N° Dossier : DE00002914
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Ecole Legouvé

Adresse : 46 Rue de Soubise, 59100 ROUBAIX

Contact :

Christophe DEJHONKHEERE

Téléphone : 06 38 42 36 13

Technicien : D Kader

Client :

VILLE DE ROUBAIX

46 Rue de Soubise

59100 ROUBAIX

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée :

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :



Commentaire

Problème de volet sur cassette intérieur prévoir le remplacement entretien fait sur deux unités intérieures et groupe extérieur

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer :

Entretien fait sur les deux unités intérieures et groupe extérieur prévoir le changement de la façade de l'unité intérieure

Christophe DEJHONKHEERE
Signature du client :

D Kader
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 13/06/2025

N° Dossier : DE00002914

Page : 2/2

