



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 13/06/2025
N° Dossier : DE00001864V1
Page : 1/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

DIMOTRANS Lille

Adresse : 20 Avenue de l'Europe, 59223 RONCQ

Contact :

Virginie JOUGLEUX

Téléphone : 06 33 44 80 68

Technicien : Fernandes Jean

Client :

DIMOTRANS Lille

20 Avenue de l'Europe

59223 RONCQ

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :

- ☒ Rédaction des autorisations
- ☒ Balisage de la zone
- ☒ Protection des installations
- ☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

- ☒ Climatisation

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00001864V1 du 09/11/2023.

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail
- Récupération et mise au recyclage du fluide frigorigène des climatisations existante
- Dépose et évacuation des unités extérieure, intérieure, liaison frigorifique, câble électrique et disjoncteur tableau
- Fourniture et réalisation d'une dalle béton 1mx1m pour la pose du groupe extérieure
- Fourniture et pose groupe multi V S 10CV Pf 28kW / Pc 31.5kW - ARUN100LSS0
- Fourniture et pose support au sol rubber 1000x90mm
- Fourniture et pose interrupteur de proximité 4P 40A
- Fourniture et pose mural multi V Pf 2.2kW / Pc 2.5kW - ARNU07GSJC4
- Fourniture et pose mural multi V Pf 2.8kW / Pc 3.2kW - ARNU09GSJC4
- Fourniture et pose mural multi V Pf 3.6kW / Pc 4.0kW - ARNU12GSJC4
- Fourniture et pose mural multi V Pf 4.5kW / Pc 5.0kW - ARNU15GSJC4
- Fourniture et pose mural multi V Pf 5.6kW / Pc 6.3kW - ARNU18GSKC4
- Fourniture et pose pompe de relevage - Delta Pack 80x60 Blanche
- Fourniture et pose commande filaire blanche RS3 - PREMTB100
- Fourniture et pose câble de pontage - PZCWRCG3
- Fourniture et pose raccord refnet 2 tubes - ARBLN01621
- Fourniture et pose raccord refnet 2 tubes - ARBLN03321
- Fourniture et pose couronne de cuivre mono tube isolée M1 25ml multi-diamètre Ø1/4-3/8-1/2-5/8-7/8
- Fourniture et pose chemin de câble fil en acier électrozingué largeur 200mm hauteur 60mm
- Fourniture et pose réseau évacuation condensat PVC Ø40-32
- Fourniture et pose disjoncteur différentiel 3P+N 40A 30mA
- Fourniture et pose câble alimentation électrique DRV 5G6mm²



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 13/06/2025
N° Dossier : DE00001864V1
Page : 2/4

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

- Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 2A Courbe C
 - Fourniture et pose câble alimentation cassette 3G2.5mm²
 - Fourniture et pose câble bus communication 3G1.5mm² blindé
 - Fourniture et appoint fluide frigorigène R410a (6 kg)
 - Mise en service constructeur
- Option commande centralisée :
- Fourniture et pose commande centralisée AC EZ TOUCH 64 UI - PACEZA000
 - Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 2A Courbe C
 - Fourniture et pose câble alimentation électrique commande centralisée 3G2.5mm²
 - Mise en service commande centralisée constructeur
- Finition :
- Nettoyage des sols et alentours
 - Essai de fonctionnement de l'installation
 - Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

PS: il y a toujours de la tension entre la terre et le neutre 5V

Ne seront pas responsable d'une éventuelle panne de carte électronique sur l'ensemble de l'installation

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

Virginie JOUGLEUX
Signature du client :

Fernandes Jean
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 13/06/2025

N° Dossier : DE00001864V1

Page : 3/4



CS Scanné avec CamScanner



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 13/06/2025

N° Dossier : DE00001864V1

Page : 4/4

