

Procès-verbal d'intervention Établi le: 18/07/2025 N° Dossier: DE00002813

Page: 1/3

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing Tél.: 03 20 10 81 80

\sim		
('ha	いいもいへい	
	antier	
O110		

contact@mea-air.fr

Adresse: 369 rue Jules Guesdes, 59793 VILLENEUVE

D'ASCQ Contact:

IDEX ENERGIES Téléphone:

Technicien: D Kader

Client:

IDEX ENERGIES

369 rue Jules Guesdes 59793 VILLENEUVE D'ASCQ

Descriptif des travaux réalisés		
Opération Réalisé : Installation		Travaux terminés : Oui
Plan de prévention : oui ☑	Équipements pris en charge ☑ CTA	:
Typologie		

Neuf

Description

Commande n° 05-610-4043456

Auto liquidation de TVA - SOUS TRAITANCE

- Mise en sécurité
- Consignation par vos soins pour la zone de stockage
- Fourniture d'un moyen de levage

Fourniture d'un moyen de levage par vos soins

- Mise en place de barrières de balisage

CTA 1

Extraction salle 100 000

- Démantèlement et dépose de la CTA

Fourniture d'une benne d'evacuation de l'equipement

- Démantèlement et dépose des réseaux aérauliques

Fourniture et pose de silen bloc

- Fourniture et pose de 2 fers IPN 160 longueur 5 m avec 4 platines souder
- Création d'un chassis depuis le fer I en rail mupro 41 x 62
- Pose de la centrale d'extraction
- Fourniture et pose des pièces d'adaptation et de raccordement aéraulique y compris la manchette souple Fourniture et pose d'un registre type IRIS diam 630 + reduction 710-630
- Fourniture et pose de 2 pressotats avec câble de report

- Démantèlement et dépose de la CTA
- Démantèlement et dépose des réseaux hydrauliques et aéraulique

Fourniture et pose de silen bloc

- Fourniture et pose de 2 fers IPN 160 longueur 5m et 4 platines soudé
- Pose de la centrale de soufflage, livré en 2 blocs
- Fourniture et pose des pièces d'adaptation et de raccordement aéraulique

Foruniture et pose d'un registre IRis diam 500

- Fourniture et pose de calorifuge finition isoxal sur les pièces modifié / rajouté



Procès-verbal d'intervention Établi le : 18/07/2025 N° Dossier : DE00002813

Page: 2/3

Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr

- Fourniture et pose de registre pose de prise dépression
- Fourniture et pose de chemin de câble capoté sur pieds rubber foot
- Pose du groupe extérieur sur rubber foot
- Pose des liaisons frigorifique
- Pose de l'ensemble de la régulation 0-10 volt , sonde à souder etc
- Mise en service du groupe reversible

Branchement des cables d'alimentations depuis les attentes

- Fourniture et pose de 2 câbles de communication de type BUS

HYDRAULIQUE

- Aide à la vidange du réseau EG
- Bouchonnement du réseau EG existant
- Fourniture et pose des tuyauterie hydraulique. Adaptation depuis le réseau existant en acier noir DN 32
- Mise en place d'un calorifuge en coquille laine de roche finition tôle isoxal
- pose des équipements hydraulique fournis par vos soins

HYDRAULIQUE

- Finitions:
- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI
- Aide à la mise en service
- Prise de mesure
- Remplissage de l'installation par vos soins, fourniture du glycol par vos soins
- Fourniture des CTA + systeme thermodynamique par vos soins.
- Alimentation et régulation électrique à votre charges
- Aide à la mise en service du systeme thermodynamique

Commentaire

Ras

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer:

Ras

IDEX ENERGIES Signature du client :

D Kader

Signature du technicien :





Maintenance Entretien Aéraulique www.mea-air.fr 445 boulevard Gambetta **Tour Mercure** 59200 Tourcoing

Tél.: 03 20 10 81 80 contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention Établi le : 18/07/2025 N° Dossier : DE00002813 Page : 3/3

