



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 27/06/2025
N° Dossier : DE00002017V1
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

SCI-JLA AUTOMATION-SAS

Adresse : Rue de la République, 59496 SALOME

Contact :

Jeremy lambrecht

Téléphone : 06 37 39 91 20

Technicien : DELCOURT JULIEN

Client :

MCC Construction Industrielle

Rue de la République

59496 SALOME

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Climatisation

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Entretien Climatisation

☒ Contrôle bon fonctionnement avec relevés températures, pressions, ...

Commentaire

Défaut d'étanchéité au niveau du siphon

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Travaux

Je préconise avec l'accord du client pour nous réaliser un devis concernant un entretien annuel

Rodrigue FRASSAINT
Signature du client :

DELCOURT JULIEN
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 27/06/2025

N° Dossier : DE00002017V1

Page : 2/2

