



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 25/07/2025  
N° Dossier : DE00003147  
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Ecole Léo Lagrange

Adresse : 1 Avenue de Stalybridge, 59280 ARMEN-  
TIERES

Contact :

0 0

Téléphone : 0

Technicien : BOÏ MICKAEL

Client :

VILLE D'ARMENTIERES

1 Avenue de Stalybridge  
59280 ARMENTIERES

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Hotte

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Entretien Hotte

☒ Tourelle

☒ Moteur

☒ Conduit Aéraulique

☒ Filtre

☒ Obturateur

☒ Grattage des graisses calcinée

☒ Extraction Grasse

Commentaire

Après vérification des hottes de cuisine aucune anomalie n'a été détectée les deux hottes de cuisine fonctionne normalement

Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

A effectuer :

Rien à signaler vérification du bon fonctionnement des moteurs ok

0 0

Signature du client :

BOÏ MICKAEL

Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 25/07/2025

N° Dossier : DE00003147

Page : 2/2

