



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 04/09/2025
N° Dossier : DE00002399
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Mairie Wasquehal

Adresse : 1 Rue Michelet, 59290 WASQUEHAL

Contact :

Werquin Stevens

Téléphone : 06 45 79 66 31

Technicien : DELCOURT JULIEN

Client :

ENGIE COFELY

1 Rue Michelet

59290 WASQUEHAL

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention :



Équipements pris en charge :

☒ Autre

Entretien

Remplacement condensa

Commentaire

R.a.s teste avec 10 litre d'eau l'écoulement s'effectue correctement valide avec le client

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

A effectuer : Devis

R.a.s

Pierre MARCELLI
Signature du client :

DELCOURT JULIEN
Signature du technicien :

)



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 04/09/2025

N° Dossier : DE00002399

Page : 2/2

