



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention  
Établi le : 23/09/2025  
N° Dossier : DE00002223  
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

SCCV La Brasserie du Sartel - OGN Promotion

Adresse : Boulevard Beaurepaire, 59100 ROUBAIX

Contact :

Nicolas GRIBOVAL

Téléphone : 07 89 08 81 46

Technicien : DELCOURT JULIEN

Client :

RAMERY ENERGIE

Boulevard Beaurepaire

59100 ROUBAIX

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Autre

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Entretien

La bouche de Vmc

Commentaire

Le câble entre la bouche et l'interrupteur 2 vitesses n'a pas été passé correctement, impossible à récupérer, il faudrait posé une bouche à détection ou bien une bouchette à cordelette

Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

Nicolas GRIBOVAL  
Signature du client :

DELCOURT JULIEN  
Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 23/09/2025

N° Dossier : DE00002223

Page : 2/2

