



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Chantier :

Usine Tissel - Roubaix
Adresse : 17 Rue du Nouveau Monde, 59100 ROUBAIX

Contact :

David LEGRAND
Téléphone : 06 30 41 80 62

Technicien : Canez Vincent

Client :

VILLE DE ROUBAIX
17 Rue du Nouveau Monde
59100 ROUBAIX

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

- Rédaction des autorisations
- Balisage de la zone
- Protection des installations
- Prise en compte des consignes de sécurité

- Aérotherme

Typologie

Remplacement

Description

BON DE COMMANDE

n° AR250304

Marché n° 2024 016

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail

BP

CVC0005 - Vidange d'installation de chauffage, compris remise en charge et purge - Puissance de 161kW à 200kW - 1200kW

CVC0170 - Descente d'appareils de 25kg à 60kg

CVC2089 - Aérotherme à eau chaude type 52 9500m3/h / 63kW

CVC0587 - Tube noir T1 diam. 40x49mm

CVC0810 - Vanne d'équilibrage taraudée - 40x49

CVC1254 - Vanne à passage direct - diam.40x49 sur tube fer

CVC1325 - Vanne motorisée 3 voies à soupape 40x49

HORS BPU

Remise 3 % - montant hors remise : 1134.24€ HT

- Fourniture et remplacement des déclencheurs magnéto-thermiques, adaptés au calibre requis pour les nouveaux aérothermes.

- Fourniture et pose paire d'équerres murales

Fourniture et installation d'un sélecteur monophasé à deux vitesses, accompagné de son thermostat d'ambiance.

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours

- Essai de fonctionnement de l'installation

- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 25/11/2025
N° Dossier : DE00003267V1
Page : 2/5

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

La mise en service a été effectuée

David LEGRAND
Signature du client :

Canez Vincent
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.me-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure
59200 Tourcoing
Tél. : 03 20 10 81 80
contact@mea-air.fr

