



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air  
www.mea-air.fr

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention

Établi le : 09/12/2025

N° Dossier : DE00003285

Page : 1/2

Chantier :

Restaurant 'le Colysée'

Adresse : 201 Avenue du Colysée, 59130 LAMBERSART

Contact :

Jean-Paul VERMON

Téléphone : 06 16 17 19 74

Technicien : Fernandes Jean

Client :

VILLE DE LAMBERSART

201 Avenue du Colysée  
59130 LAMBERSART

**Descriptif des travaux réalisés**

Opération Réalisée : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ CTA

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

**Commentaire**

Remplacement du disjoncteur moteur compensation cuisine et remplacement du contact auxiliaire,  
Remplacement des ampoules tu tableau de commande extracteur et compensation

**Réception des travaux**

**Cette réception est prononcée sans réserve**

Jean-Paul VERMON  
Signature du client :

Fernandes Jean  
Signature du technicien :

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

## Contacteur et contact auxiliaires

