

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr

Chantier :

80 Logements - Linselles  
Adresse : Rue Des Frères Vanrullen, 59126 LIN-  
SELLES  
Contact :

anissa lami  
Téléphone : 06 84 90 67 43

Technicien : DELCOURT JULIEN

Client :

RAMERY ENERGIE  
Rue Des Frères Vanrullen  
59126 LINSELLES

**Descriptif des travaux réalisés**

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

- Rédaction des autorisations
- Balisage de la zone
- Protection des installations
- Prise en compte des consignes de sécurité

- Autre

**Typologie**

Remplacement

**Description**

CONTRAT DE SOUS TRAITANCE N° ACT 02-000303

CODE DU CHANTIER : 873 041

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail
- Test AQC

Bâtiment A - 12 Logements

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C"

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en toiture conformément aux études transmises en annexe.

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/075m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (4 pièces)

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/090m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à Piles. (8 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB 05/40m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique. (7 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC 05/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à Piles. (7 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB+WC 05/40/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à Piles. (5 pièces)

Bâtiment B

Bâtiment B / Caisson R+3 - 9 Logements

Bâtiment B / Caisson R+4 - 15 Logements

Bâtiment C - 16 Logements

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C"

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/105m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à cordelette. (6 pièces)

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/090m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à Piles. (9 pièces)

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/075m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (1 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB 05/40m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique. (11 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC 05/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (11 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB+WC 05/40/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (5 pièces)

### Bâtiment D - 19 Logements

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C"

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/120m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (4 pièces)

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/105m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles . (5 pièces)

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/090m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (10 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB 05/40m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique. (15 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC 05/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (13 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB+WC 05/40/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (6 pièces)

### Bâtiment E - 9 Logements

'Fourniture et pose de caisson Hygro B 400° 1/2 heures avec silencieux acoustique

Fourniture et pose du réseau vertical classe "C"

Fourniture et pose des flexible sur les réseaux verticaux

Fourniture et pose de réseaux horizontaux classe "C" en comble conformément aux études transmises en annexe.

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/105m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (5 pièces)

'Fourniture et pose de bouches CUISINE 10/45/090m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (4 pièces)

Fourniture et pose de bouches SDB 05/40m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique. (9 pièces)

Fourniture et pose de bouches WC 05/30m3/h de marque Anjos conformément à l'avis technique: Régulation à piles. (9 pièces)

geste commercial vu le 22/02/24

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota:

- Les percements sont à la charges du GO et conforme aux études
- Le rebouchage inclus uniquement de la mousse coupe feu.
- Les bouches ne seront pas équipé de manchon acoustique
- Proposition des bouches à pile

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr

- le bouton poussoir et câble d'alimentation au lot électricien
- La pose des entrées d'air n'est pas incluse
- Une grue devras être mise à disposition pour la manutention en toiture
- Les alimentations devrons être fournie par le lot électricité

## Entretien

remplacement bouche Vmc , 10/40/75

## Commentaire

r.a.s

## Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

## A effectuer :

r.a.s

La mise en service a été effectuée

Camille Bomo  
Signature du client :



DELCOURT JULIEN  
Signature du technicien :



Maintenance Entretien Aéraulique

[www.mea-air.fr](http://www.mea-air.fr)

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

[contact@mea-air.fr](mailto:contact@mea-air.fr)

