



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr

Chantier :

Salle de Sport du Pays  
Adresse : 2 Rue du Pays, 59100 ROUBAIX

Contact :

loos  
Téléphone : 06 11 02 10 92

Technicien : Canez Vincent

Client :

DALKIA  
2 Rue du Pays  
59100 ROUBAIX

**Descriptif des travaux réalisés**

Opération Réalisé : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

- Rédaction des autorisations
- Balisage de la zone
- Protection des installations
- Prise en compte des consignes de sécurité

- Autre

**Typologie**

Remplacement

**Description**

Transféré de : Devis N° DE00003203 du 18/09/2025.

Auto-liquidation de la TVA - sous traitance

BC1950170

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail
- Consignation
- Balisage de la zone de travail
- Dépose et évacuation des aérothermes, avec mise à disposition d'un lève-matériaux pour l'intervention.
- Fourniture et remplacement des déclencheurs magnéto-thermiques, adaptés au calibre requis pour les nouveaux aérothermes.
- Fourniture et remplacement des vannes quart de tour sur les départs et retours des aérothermes
- Fourniture et pose vanne 2 voies motorisée 230V
- Fourniture et pose aérotherme hélicoïde eau chaude
- \* Carrosserie en tôle prélaquée RAL 7039
- \* Batterie 3 Rangs cuivre/Alu, éprouvée 105°C à 8 bar
- \* Grille de soufflage double déflection
- \* Ventilateur hélicoïde équilibré avec panier de protection

Marque AIRCALO

- Fourniture et pose paire d'équerres murales
- Fourniture, raccordement hydraulique en tube acier noir entre les aérothermes et les tuyauteries en attente, avec mise en peinture des installations.

Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr

### Nota :

- Raccordement électrique sur installation existante, incluant le branchement à la régulation Accentra déjà en place.
- Merci de procéder à la libération des tapis de gym situés à hauteur des aérothermes afin de permettre l'intervention.

### Entretien

### Commentaire


Purge de l'installation  
Appoint de la pression d'eau dans l'installation  
Mise En Service, de l'équipement, RAS

### Réception des travaux

**Cette réception est prononcée sans réserve**

La mise en service a été effectuée

Kevin BOUTRY  
Signature du client :



Canez Vincent  
Signature du technicien :



## Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr



Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr  
445 boulevard Gambetta  
Tour Mercure  
59200 Tourcoing  
Tél. : 03 20 10 81 80  
contact@mea-air.fr

