



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 09/02/2026
N° Dossier : DE00003162
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Cellule ALTERO

Adresse : Route Départementale N°63, 62223 STE

CATHERINE

Contact :

Antoine BOUTTEMY

Téléphone : 06 85 22 42 07

Technicien : Pholsay Christina

Client :

SAS PACAGE IV

Route Départementale N°63

62223 STE CATHERINE

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisé : Maintenance / Entretien

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : non

☒ Rédaction des autorisations

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Équipements pris en charge :

☒ CTA

Commentaire

REPLACEMENT CARTE PRESSOSTAT C1

CONTROLE TUBULURE FILTRE MOTEUR

CONTROLE CARTE C2

CONTROLE TUBULURE FILTRE MOTEUR CARTE C2

REMISE EN SERVICE

ESSAIS SUR 1H DE BON FONCTIONNEMENT

DIAGNOSTIC DEFAUT FILTRE CASSETTE (x 9)

REMISE A ZERO DE LA DUREE DU SIGNAL FILTRE

Réception des travaux

Cette réception est prononcée sans réserve

Antoine BOUTTEMY

Signature du client :

Pholsay Christina

Signature du technicien :



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 09/02/2026
N° Dossier : DE00003162
Page : 2/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

